

监 理 日 记()

日期: 2011 年 9 月 16 日

星期: 六

天气: 晴

气温: 30℃

工程名称: 徐州经济开发区160MW光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	1. 检查 2# 拉基整改情况. 部分拉基再次出现开裂. 修复不到位. 已通知建设单位. 施工单位. 依据建设单位要求. 对施工单位进行处罚. 我部已要求施工单位. 逐个检查. 逐个整改. 2. 检查各段拉筋长度情况. 某段长度良好. 但因是出现少许因焊接不到位. 经检查. 要求整改. 且整改完毕.	
施 工 情 况	承包单位 中 易	施工内容及进度 1. 32段拉筋长度. 上午已完工 2. 34段拉筋长度.
其 它 事 项	拉基整改不到位. 依据建设单位进行处罚.	
本日现场监理人员: 王道春, 郭恒德, 陈耀生, 郭俊夫		
记录人: 王道春		总监 (总监代表): 郭恒德