

监 理 日 记()

日期: 2017年9月27日

天气: 晴
气温: 36℃

星期: 三
工程名称: 宜兴市新建城区/600米燃气管道

监
理
工
作
情
况

1. 项目部新增区域 管道铺设及管沟。
2. 检查其混凝土土质。要求施工单位严格执行
管沟内径进行土方搅拌。
3. 施工现场人员均佩戴安全带。现场无
任何安全防护措施。已通知现场负责人。立即做好
现场安全防护。

施
工
情
况

承包单位

施工内容及进度

中
方

项目部新增区域 管道铺设及管沟
15人排混凝土土。2人排管沟
无任何安全防护

其
它
事
项

本日现场监理人员

记录人: 王成方

总监 (总监代表): 李耀军