

监 理 日 记()

日期: 2017年 6月 14日

天气: 雨

星期: 二

气温: 20-24℃

工程名称: 苏州工业园区柯城160MW光伏电站项目

监 理 工 作 情 况	1) 1.2"至35kV母线桥安装验收。 2) GIS调整检查, 35kV配电装置验收。 3) 设备接地电阻质量检查。	
施 工 情 况	承包单位 续录	施工内容及进度 1) 设备接地电阻, 油漆二次涂刷腻子抹平。 2) 母线沟盖板, 20至30mm油池盖板安装。 3) 围墙装围栏, 设备接地安装。 4) 油池器接二次线, 50V接一次线。 5) GIS安装, 35kV配电柜调试。
其 它 事 项	本日现场监理人员: 郭德兴 程绍和 傅德宝 李怡强 记录人: 傅德宝 总监 (总监代表): 李怡强	