

监 理 日 记(安 装)

日期: 2017年 6月16日

天气: 小雨

星期: 五

气温: 20-27℃

工程名称: 德州杭泰柯城160MW光伏光电项目

监
理
工
作
情
况

1. 步巡线检查光伏区高压电缆沟开挖、省区区域沟深不符合要求, 要求中易公司破碎开挖达到要求

2. 因雨中易停2

3. 14:00参加监理例会.

施
工
情
况

承包单位

施工内容及进度

1. 中易公司因雨停2

2. 天力公司光伏区下彭州区高压电缆沟开挖

其
它
事
项

1. 开合田总要求电缆沟开挖土质铺砂不用盖砖, 省区的电缆沟铺砂盖砖.

本日现场监理人员

郭俊兴、孙日和、陈佑家、徐维才、李恒佳

记录人: 孙日和

总监(总监代表): 李恒佳