

监 理 日 记(电气)

日期: 2017 年 5 月 1 日

星期: 三

工程名称: 徐州新港村 160MW 光伏生态公园

天气: 晴
气温: 8°C - 18°C

监 理 工 作 情 况

早晨: 施工现场检查

1. 主变基础接地预埋检查。
接地线、焊接、搭接、防腐均符合设计及规范要求。
2. 主控楼电气低压照明配电箱安装检查。
插座预埋、管中预埋符合设计及规范要求。

下午: 施工现场检查

1. 综合楼等电位箱预埋安装。
 2. 综合楼低压照明配电箱安装、插座预埋安装。
- 经检查符合设计及规范要求。

施 工 情 况

承包单位

施工内容及进度

德
京
公
司

1. 主变基础接地预埋敷设安装 (预埋件)
2. 主控楼电气低压照明、电信预埋配管安装
3. 综合楼低压照明配管安装
4. SVU 室、避雷针基础接地预埋安装

其 它 事 项

1. 材料进场检验合格 (等电位箱及部分开关箱)
外观尺寸符合设计要求

镀锌角槽钢 #107 外观尺寸符合设计及规范要求

镀锌圆钢 #12 外观尺寸符合设计及规范要求

本日现场监理人员: 孙新伟 张磊 陈松 李恒德 孙新伟

记录人:

孙新伟

总监 (总监代表):