

监 理 日 记 (电 气)

日期: 2017 年 3 月 2 日

天气: 晴

星期: 四

气温: 8℃ ~ 20℃

工程名称: 德州杭电柯柯 160MW 光伏生态公园

 监
理
工
作
情
况

早晨: 施工现场巡查

1. 主变预埋件安装检查 焊接时^{监理}对照设计图要求, 局部^{监理}已回填(预埋件)
2. SVG 室接地预埋检查, 接地线敷设符合设计^{监理}及规范要求, 接地安装完成后接地电阻实测值为准(满足设计及规范要求)

下午: 施工现场巡查

1. 综合楼通信火灾报警系统预埋件检查 对照图纸(滞后), 现场以实际情况为准, 该图以实际为准。
2. 事故油池接地安装符合规范要求。

 施
工
情
况

承包单位

名称

施工内容及进度

 德
京
公
司

1. 主变预埋件安装(已完成预埋件安装)
2. SVG 室接地线敷设安装(已完成预埋件, 部分已回填)
3. 综合楼、主控楼、低压照明配电箱安装。
4. SVG 室避雷针基础接地敷设安装(已完成)
5. 事故油池接地敷设安装(已完成预埋件)

 其
它
事
项

本日现场监理人员: 朱建强、孙新伟、张广浩、陈松、张晨、李怀德

记录人: 孙新伟

总监(总监代表):