

监 理 日 记(电 气)

日期: 2017 年 3 月 3 日

星期: 五

天气: 晴

气温: 6°C - 18°C

工程名称: 德州杭泰柯城 160MW 光伏生态公园

早晨. 施工现场巡视.

1. 西电装置楼一层电缆沟钢筋预制(土建部分)
(西冷墙)沟壁钢筋图纸将部分洞口预留出来
2. 部分水泵房基础接地预埋安装验收检查
埋设焊接防腐均符合设计规范要求
已回填完成.

下午. 施工现场巡视.

1. 监理例会(会议内容详见会议纪要)
2. 水泵房基础接地装置回填验收检查. 符合设计要求

承包单位

施工内容及进度

德
京
公
司

1. 监理例会.
2. 部分水泵房基础及接地线回填.
3. 西电装置楼一层电缆沟钢筋预制

其它事项

图纸审阅: 电缆桥架基础出图.
电缆桥架基础位置详见 CAD 版电子图
开闭站总平面布置图
由室外电缆沟引至电缆桥架
内说明 西电装置楼一层在侧(左上角)

本日现场监理人员

朱建强 孙永强 王浩 陈松 张兵 李恒德

记录人:

孙永强

总监(总监代表):