

监 理 日 记(土 建)

日期: 2017 年 03 月 06 日

星期: -

天气: 阴

气温: 14° ~ 4°

工程名称: 徽州松林村60MW光伏生态园

监 理 工 作 情 况	1. 配电楼一层电缆沟支模板(高1.2米, 宽0.25, 0.19, 0.2米) 为)验收. 旁站到场砼浇筑. 2. 配电楼二层圈梁巡柱(尺寸为: 宽24cm) 3. 事故油池池壁支模板巡柱, 发现池底梁扣板与 下联系单. 4. 浪波装置户外基础开挖巡柱. 5. 主控楼. 配电楼. 如墙已经浇筑完成实测为1.10米高. 其中主控楼如墙高度由设计院(即常熟时)图所定. 6. 现场安全文明措施较差. 下联系单	
施 工 情 况	承包单位 德 京 公 司	施工内容及进度 1. 配电楼一层电缆沟砼浇筑. 2. 配电楼二层窗口位置圈梁支模板. 3. 配电楼一层电缆沟支模板. 4. 事故油池池壁支模板. 5. 浪波装置户外基础开挖.
其 它 事 项	未建设离场(今日翻场)	
本日现场监理人员: 张江浩, 孙新伟, 陈松, 许强, 李恒德. 记录人: 许强 总监(总监代表):		