

监 理 日 记(电气)

日期: 2017 年 4 月 1 日

天气: 多云

星期: 六

气温: 10-20℃

工程名称: 锦屏升压站

监 理 工 作 情 况	1. 巡视配电楼配电箱安装, 一楼东侧的照明配电箱在安装时磕碰变形, 已要求施工队维修或更换 2. 检查鲲鹏施工队项目钢筋树, 电器接线	
施 工 情 况	承包单位	施工内容及进度 1. 管理区预埋电气施工 6人 2. KZ 008 阵列支架开始安装
其 它 事 项		
本日现场监理人员: 申崇鹏, 李恒强, 许兵, 陈松, 程泓毅		
记录人: 申崇鹏		总监(总监代表): 李恒强