

监 理 日 记(安 装)

B7

日期: 2017 年 4 月 12 日

天气: 晴

星期: 三

气温: 20°-10°C

工程名称: 德州·德泰柯城(16MW)发电项目

监
理
工
作
情
况

1. 巡视检查光伏区中易建设公司沉箱情况
2. 巡视检查光伏区组件安装情况
3. 巡视检查光伏区 F2-002 和 F2-001 箱变基础挖槽
4. 巡视检查光伏区 F2-007 箱变墙作砌砌
5. 巡视检查光伏区 F2-004 区一桩基损坏, 要求中易建设公司重做此桩.

施
工
情
况

承包单位

施工内容及进度

1. 中易建设公司桩基沉箱 沉箱12个 合计 3325t
2. 中易建设公司光伏组件安装
3. 德源公司 F2-001 和 F2-002 箱变基础开挖
4. 德源公司 F2-007 箱变墙作砌砌

其
它
事
项

本日现场监理人员

申景鸣、孙和平、张兵、陈松、张军荣、李恒佳

记录人: 孙和平

总监(总监代表): 李恒佳

江苏省建设厅监制