

监 理 日 记()

日期: 2017 年 4 月 23 日

星期: 12.

天气: 晴

气温: 12-26℃

工程名称: 徐州杭泰柯城 160MW 光伏发电项目

监
理
工
作
情
况

- (1) 光伏区巡查, a. 开孔深度直径. b. 钢筋笼钢筋的绑扎直径大小. c. 混凝土的配合比.
- (2) 箱变变基础检查.
- (3) 升压站施工现场检查. 安全帽等劳动防护用品穿戴不符合安全要求;
- (4) 配电楼屋面管根防水处理不到位.
- (5) 配电楼外墙部分露头钢筋需切除.

承包单位

施工内容及进度

施
工
情
况

- (1) 配电楼二层批涂料.
- (2) SVG 完. 综合楼布电线管;
- (3) 综合楼一楼洗地面;
- (4) 配电楼电缆沟装电缆托架.

其
它
事
项

本日现场监理人员

田学鹏. 李旭斌. 程绍和. 潘浩宇

记录人:

徐永生.

总监 (总监代表):

李旭斌