

监 理 日 记 ()

日期: 2012 年 4 月 30 日

星期: 日

天气: 晴

气温: 14-28°C

工程名称: 衢州柯泰柯成 160MW 发电项目

监 理 工 作 情 况

- (1) 砌地楼外墙刮腻子找平.
- (2) 升压站防雷隐患检查.
- (3) 2#主变就位旁站.
- (4) SVG 电缆沟垫层浇筑标高复测.

施 工 情 况

承包单位

施工内容及进度

德泰公司

平

- (1) 砌地楼外墙刮腻子.
- (2) 升压站流波基础整平
- (3) 2#主变就位.
- (4) SVG 电缆沟垫层浇筑.

其 它 事 项

本日现场监理人员

南景明 程绍和 潘海星 李恒德

记录人:

徐明

总监 (总监代表):

李恒德