

监 理 日 记(电气.)

日期: 2017 年 4 月 4 日

星期: 二

工程名称: 继电保护

天气: 云

气温: 14-23℃

监
理
工
作
情
况

检查西电柜一楼槽钢预埋焊接, 标高复核中.
SVG柜室外接地, 接地预埋中.
检查流波室外接地防雷网预埋情况.
主控楼、综合楼为墙中, 避雷线预埋未施工.

施
工
情
况

承包单位

施工内容及进度

德
京
司

流波室外接地防雷网焊接能按设计规
范要求施工.

SVG柜室外预埋以检查测试过, 能按规范
要求施工.

其
它
事
项

丁

本日现场监理人员

申景鹏 张本 李恒德 程信和 张广学 陈东

记录人: 陈东

总监 (总监代表):

李恒德

江苏省建设厅监制