

监 理 日 记(电气)

日期: 2017年4月8日

星期: 六

工程名称: 维升机旁

天气: 多云

气温: 18-27℃

监
理
工
作
情
况

1. 室外. 配电楼至SVG电缆沟开挖. 小型挖机一部
2. 配电楼照明开始布线. 线材现场未报验.
3. 南区桩孔深度不够. 现场要求整改

施
工
情
况

承包单位

施工内容及进度

德高公司

配电室电气安装. 6人

其
它
事
项

本日现场监理人员: 张鹏, 陈松, 程洪新, 李恒瑞, 叶昊, 叶万荣

记录人: 张鹏

总监(总监代表): 李恒瑞