

监 理 日 记()

日期: 2017 年 5 月 13 日

星期: 六

天气: 晴

气温: 15-30℃

工程名称: 衢州. 杭泰. 柯成 160MW 光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	(1) 站区临时用电检查. 消防施工队用电不规范 已督促整改。 (2) 升压站西围墙浇筑旁站, (3) 配电楼喷真石漆; (4) 综合楼. 主控楼吊顶检查. (5) 消防铺管检查;	
施 工 情 况	承包单位	施工内容及进度
	光明	(1) 35kV 开关柜体定位. (2) 消防器安装. (3) 消防管道铺设; (4) 综合楼照明线路铺设. (5) 西围墙浇筑; (6) 配电楼喷真石漆;
其 它 事 项		
本日现场监理人员	吴伟忠. 王卫红. 陈浩宇. 郭建强. 李昭强	
记录人: 陈明生	总监 (总监代表): 李昭强	