

监 理 日 记(安 装)

日期: 2017 年 5 月 14 日

天气: 晴

星期: 日

气温: 16-32℃

工程名称: 徐州 160MW 炉内化灰炉电炉项目

监 理 工 作 情 况

1. 巡视炉内区 4# 箱变接地焊接不规范, 现场督促整改.
2. 炉内区柜基浇筑检查, 转来队但排水和清理不
符合要求, 要求中易公司整改.
3. 巡视柜孔深, 钻机钻孔深符合要求
4. 要求中易公司炉内区 5# 架 5# 7# 8# 区斜拉^未的安装要求
中易公司立即安装.

施 工 情 况

承包单位

施工内容及进度

1. 中易公司炉内区 2# 柜基浇筑, 浇筑 288 个
2. 炉内区 5# 架 5# 安装
3. 天力公司 7# 8# 电缆敷设

其 它 事 项

本日现场监理人员

孙伯平、谭泽宝、徐集强、郭光强、李维华

记录人: 孙伯平

总监 (总监代表): 李维华