

监 理 日 记()

日期: 2017年 5月 24日

天气: 阴

星期: 三

气温: 17-26°C

工程名称: 江苏风电新/柯城 160MW 光伏发电项目.

监
理
工
作
情
况

- (1) 升压站临时用电安全检查, 发现问题已通知整改。
- (2) GIS 组装检查;
- (3) 二次电缆敷设旁站;
- (4) 主变构架组装检查;
- (5) SVG 电容器室安装检查。

施
工
情
况

承包单位

施工内容及进度

光明.

- (1) 二次电缆敷设检查。
- (2) GIS 组装。
- (3) 主变构架组装;
- (4) 综合楼、主控楼喷真石漆。
- (5) SVG 电容器室安装;
- (6) 围墙主楼绑钢筋;
- (7) 2#主变滤油。

其
它
事
项

本日现场监理人员

郭俊英、程绍和、谭端和、郭光耀、李旭德。

记录人:

徐雅生

总监 (总监代表):

李旭德