

监 理 日 记(安 装)

日期: 2017 年 5 月 26 日

星期: 五

天气: 晴

气温: 16-30℃

工程名称: 德州裕泰 160MW 光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	1、巡视检查光伏区 29 区支架安装, 现场角线仪检查斜梁倾角 20°、21°、19° 符合要求。 2、巡视检查光伏区 15 区桩基浇筑, 孔深不符合要求的清孔处理, 检查发现一处桩基灌注完成不正确, 要求整改。	
施 工 情 况	承包单位	施工内容及进度 1、中易公司 FZ-025 区桩基浇筑, 浇筑量 140t 2、中易公司 FZ-029 区支架安装。
其 它 事 项		
本日现场监理人员: 郭俊兴、孙日和、潘德宝、李恒成、郭永强、徐峰生。		
记录人: 孙日和		总监 (总监代表): 李恒成