

监 理 日 记 ()

日期: 2017 年 5 月 29 日

星期: -

工程名称: 衢州柯城 160MW 光伏'发电项目

天气: 晴

气温: 19-32℃

监 理 工 作 情 况	(1) 升压站南围墙浇筑旁站。 (2) 配电接设备平台脚手架拆除旁站。 (3) 安全质量巡视。德东 鞠 等基础不振捣 责令使用振捣器施工。 (4) 35kV 开室二次电缆接线检查 水泵房一次电缆敷设巡视。	
施 工 情 况	承包单位 德东 光明	施工内容及进度 (1) 升压站南围墙构造柱浇筑。 (2) SVG 室装灯。封室。综合接窗子安装粉刷。 (3) 配电接东楼梯粉刷。平台脚手架拆除。 (4) 水泵房放一次电缆。35kV 开室二次电缆接线。 (5) GTS 设备抽真空。
其 它 事 项		
本日现场监理人员: 郭俊兴 程明和 谭瑞宝, 郭晓清, 李恒德		
记录人: 徐明生		总监 (总监代表): 李恒军