

监 理 日 记()

日期: 2017 年 6 月 1 日

天气: 小雨

星期: 四

气温: 20-25℃

工程名称: 扬州市杭泰木可城 160MW 光伏发电项目

监 理 工 作 情 况

- (1) 微保室二次线接线检查.
- (2) 35KV 配电装置柜通钢线敷设检查.
- (3) 110KV 线用电箱无接地(主控楼北侧)装置已督促施工方整改, 并在上午 10:10 整改完成。

施 工 情 况

承包单位

施工内容及进度

德系

光明.

- (1) 新建房屋室内地面浇筑
- (2) SVG 室外部分基础浇筑.
- (3) 综合楼、主控楼室内刮腻子, 地面铺地板砖;
- (4) SVG 室内风机安装.
- (5) 微保室接二次线, 35KV 开关柜开关调试, 进位;
- (6) 主控楼铺地板砖, 装灯, 窗安装。

其 它 事 项

本日现场监理人员

郭俊兴 程保和 谭瑞宝 郭俊强 李旭德

记录人:

徐娟娟

总监 (总监代表):

李旭德