

监 理 日 记()

日期: 2017年6月18日

星期: 日

工程名称: 湖州杭泰柯城160MW光伏发电项目

天气: 多云

气温: 20-27℃

监 理 工 作 情 况

(1) GIS系统耐压试验旁站.

(2) 35kV开关柜柜体检查.

(3) 升压站场区路面浇筑旁站及验收

(4) GIS系统. 35kV装置调试巡视.

承包单位

施工内容及进度

施 工 情 况

德系.

(1) 场区路面浇筑. 部分场区填铺碎石.

(2) 综合楼. 主楼楼贴瓷砖和油漆找补.

光明

(3) GIS系统耐压试验. 发现问题还需处理.

(4) GIS系统 35kV装置系统调试.

(5) 滤油器接一次线. SVG接一次线.

其 它 事 项

本日现场监理人员

郭修贤 程绍和 潘品宝 李胜法

记录人:

徐亚生

总监 (总监代表):

李胜法