

监 理 日 记()

日期: 2017 年 6 月 20 日

星期: 2

工程名称: 扬州, 杭泰村城 160MW 光伏发电项目

天气: 多云

气温: 21-28°C

监
理
工
作
情
况

(1) G25 设备耐压试验旁站.

(2) 站区电缆沟开挖检查.

(3) 站区部分围墙钢筋绑扎平行检查.

(4) SVG 室一次电缆耐压试验检查.

施
工
情
况

承包单位

施工内容及进度

德系

光明.

- (1) 围墙基础梁钢筋绑扎.
- (2) 站区场地平整钢筋铺设.
- (3) 配电楼、主控楼、综合楼装大门.
- (4) G25 设备 SVG 设备一次电缆耐压试验.
- (5) 35kV 开关调试、滤波柜调试.

其
它
事
项

本日现场监理人员

郭俊良、程绍和、谭诸宝、李旭强

记录人:

徐雅生

总监 (总监代表):

李旭强