

监 理 日 记()

日期: 2017 年 6 月 4 日

星期: 日

天气: 小雨

气温: 22-25℃

工程名称: 湖州杭泰柯城160MW光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	(1) 35KV开关室到SVG室外刀闸一次电缆敷设旁站; (2) 35KV开关室通信电缆施工检查。 (3) 微保室二次接线检查。 (4) 门卫室浇筑并行检查。 (5) GIS室充气检查。	
施 工 情 况	承包单位 德系 光明	施工内容及进度 (1) 门卫室浇筑, 水圈堵头堵。 (2) 综合楼、主控楼刮腻子。 (3) 南围墙构造柱粉饰。 (4) 35KV配电楼到SVG室二次电缆敷设。 (5) 微保室二次电缆接线, 35KV开关室通信施工。 (6) GIS室六氟化硫充注。
其 它 事 项	35KV母线桥, 母线排进场	
本日现场监理人员: 郭俊兴, 程保和, 谭国宝, 李恒志		
记录人: 李恒志		总监(总监代表): 李恒志