

监 理 日 记(安 装)

日期: 2017 年 6 月 6 日

星期: 二

天气: 阴小雨

气温: 20-28℃

工程名称: 徐州杭泰柯城160MW光伏发电项目

监
理
工
作
情
况

1. 巡视检查光伏台区25-30区组件安装、支架安装, 要求中易公司注意施工安全.
 2. 巡视检查光伏区21区, 发现21区重复接地极深距不符合要求, 要求天力公司整改.
- 下午: 中间来施2.

施
工
情
况

承包单位

施工内容及进度

1. 中易公司光伏区组件安装、支架安装
2. 天力公司光伏区电缆沟开挖、接地施2.

其
它
事
项

本日现场监理人员

邵俊兴、孙新平、潘德富、程耀才、李阳生

记录人: 孙新平

总监(总监代表): 李阳生