

监 理 日 记 ()

日期: 2017 年 6 月 7 日

星期: 三

工程名称: 德州平原县柯城 160MW 光伏发电项目

天气: 多云

气温: 20-29℃

监 理 工 作 情 况

- (1) GIS 室 PT 精度试验旁站。
- (2) 1st 级局放试验旁站。
- (3) 站区质量检查。

施 工 情 况

承包单位

施工内容及进度

德东

光明

- (1) 站区道路浇筑。
- (2) 综合楼门窗安装。
- (3) 站区围墙浇筑, 东围墙构造柱粉刷。
- (4) 站区围墙栏杆安装。
- (5) GIS 控制柜接线。
- (6) 380V 站用电源电缆敷设。
- (7) GIS PT 精度试验, 1st 级局放试验。

其 它 事 项

站区开挖部 2 号变电站区挖土
工程施工进度。

本日现场监理人员

郭信兴、程信和、李德安、李恒德

记录人:

徐继生

总监 (总监代表):

郭信兴