

监 理 日 记()

日期: 2017 年 6 月 8 日

星期: 四

工程名称: 扬州杭泰柯城160MW光伏发电项目

天气: 晴

气温: 22-32℃

监
理
工
作
情
况

- (1) 场区道路浇筑钢筋重量验收合格。
- (2) 35kV开关柜区调试合格。
- (3) 综合楼、主控楼地面砖施工合格。

施
工
情
况

承包单位

施工内容及进度

德东

- (1) 场区道路浇筑钢筋，西电楼散水施工。
- (2) 综合楼、主控楼地面砖施工。
- (3) 主控楼、综合楼刷油漆。
- (4) 35kV滤波器接一次线，主变一次线施工。
- (5) 35kV开关柜调试，GIS接二次线，SVG接一次线。
- (6) GIS设备焊接接地线。

其
它
事
项

本日现场监理人员

郭信义、程保和、谭海星、李伟军

记录人: 陈雅芳

总监 (总监代表):

李伟军

江苏省建设厅监制