

监 理 日 志

工程名称: 无棣县西小王镇60MW农光互补集中式光伏发电项目.

日期	2017年6月26日 星期一	气候	晴	气温	20~31℃
监理人员动态: 旁站、巡视、检查. 施工方人员动态: 40人 施工机械动态: 1台吊车(25T).		材料进场、取样见证、合格情况:			
施工进度情况	1. 2#主变压器抽真空, 注变压器油. 2. 3台SVG. 3. 2#主变压器做常规试验. 4. 3. GIS设备吊装就位. 4. 2#主变压器至3#GIS设备185铜导线安装. 5. 1#主变压器避雷针安装, 并接地焊接. 6. 母线桥铜排加工并安装. 7. 配电室做调试.				
检查发现的问题					
处理措施、意见、结果					
协调内容或其他					
记录人	郭光福		总监签阅	卢洪亮	