

监 理 日 记()

天气: 多云
气温: 7-16

期: 2016年12月10日

期: 工程三期六

程名称: 工程二期

监
理
工
作
情
况

1. 整理资料

2. 现场全能 音响 20# 送变电箱安装等台试件 2组

3. 音响 31# 羊头 接地 散设

4. 巡视 施工 现场 发现 28# 羊头 前梁 焊接 不到位 现场 整改

5. 28# 羊头 个别 施工 人员 佩戴 安全帽 1. 规范, 要求 施工 方 加
强 施工 人员 之间 施工 交流

承包单位	施工内容及进度
中 南 建 工	1. 目前 支架 完成 210个 大棚 2. 组件 完成 28个 大棚 3. 送变电箱 完成 20个 4. 前梁 焊接 完成 310个 大棚 5. 汇流箱 安装 完成 62个

其 它 事 项	收到 施工 单位 1份 工作 联系单 Sxms-GZLX-017
------------------	----------------------------------

本日现场监理人员	李金梁	王海宁	夏德高
记录人:	李金梁	总监 (总监代表):	李金梁