

监 理 日 记()

B7

日期: 2016 年 12 月 11 日

星期: 日

工程名称: 天柱二期

天气: 多云

气温: 6℃ - 12℃

监
理
工
作
情
况

1. 整理资料
2. 巡视 31# 连梁箱盖钢筋绑扎施工, 发现模板拆除
要求施工单位更换模板, 现已整改完毕
3. 巡视首层底梁钢筋绑扎, 发现无无天大器, 要求
施工单位立即整改, 已整改完毕
4. 抽查 15# 接地, 查看接地线连接 符合设计要求

承包单位

施工内容及进度

施
工
情
况

中
南
夏
工

1. 目前支架完成 230 个大棚
2. 连梁完成 30 个大棚
3. 31# 32# 连梁箱盖钢筋绑扎施工
4. 打桩完成 318 根
5. 连梁箱盖安装完成 78 个

其
它
事
项

收到施工方 1 份 工作联系单 S106-0248-018
收到业主 2 份 工作联系单 AKW02-L18-011
下发监理工作联系单 011

本日现场监理人员

李金梁 兰海宁 董丝高

总监(总监代表): 李金梁

记录人: 李金梁

江苏省建设厅监制