

监 理 日 记()

日期: 2016 年 12 月 13 日

天气: 多云

星期: 二

气温: 6℃ - -4℃

工程名称: 苏林二期

监
理
工
作
情
况

1. 整理资料
2. 巡视南区发现, 大棚支架装一排檩条, 现场要求立即整改, 横杆也要装, 避免有洞风大, 造成支架倾斜
3. 巡视 28# 道变箱变基础钢筋加工时, 发现分节间距不均匀, 现场口头整改, 整改完毕
4. 东区、西区安全训练良好, 南区发现个别施工人员佩戴安全帽不规范, 现场口头通知整改。

施
工
情
况

承包单位

施工内容及进度

中
南
建
工

1. 目前大棚完成 269 个
2. 目前直落电缆完成 212 个大棚
3. 汇流箱完成 96 个
4. 户梁焊接完成 32 个大棚
5. 打桩完成 216 根

其
它
事
项

下步监理工作联系单 013

本日现场监理人员

李金梁

王海宁

王世前

记录人:

李金梁

总监 (总监代表):

李金梁