

监 理 日 志

日期：2017年03月27日

天气：晴

星期：一

气温：4-16℃

工程名称：山东省德州庆云 20MWP 一期 10MWP 光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	<p>一、同创厂区研发中心屋顶电缆敷设，敷设电缆型号为：3*25。今日 3*25 电缆敷设完成。</p> <p>二、同创厂区混凝土屋面电缆敷设，敷设电缆型号为：3*150。</p> <p>三、海成厂区车棚基础开挖。</p> <p>四、鑫茂厂区恢复树苗，破电缆途径的水泥地面。</p>	
施 工 情 况	施 工 单 位	施 工 内 容 及 进 度
	江苏江建	全厂区已进入全面施工。
		安全检查：未发现不安全因素。
其 它 事 项	1、 现场安全检查已具备施工条件，未发现不安全因素。	
本 日 现 场 监 理 人 员	王林 王健	
记 录 人	王健	