

# 监 理 日 记 (       )

日期: 2017 年 3 月 23 日

天气: 晴

星期: 四

气温: -2-6°

工程名称: 内蒙古清佑新源 10MW 光伏发电扶贫项目

监 理 工 作 情 况	1、今日巡视, 14#光伏汇流箱光伏接线 7 个台, 14#插头连接 70% 14#上引接地 50% 14#接地主网完成 50%, MC4 插头压接完成。	
	承 包 单 位	施 工 内 容 及 进 度
施 工 情 况	江 苏 华 能	1、电缆铺设及接地人员 17 人 2、组件安装人员 24. 3、土建施工: 16 人
其 它 事 项		
本日现场监理人员		陈 渝 宿春宇
记录人: 陈 渝		总监理工程师: 李全忠