

监 理 日 记()

日期: 2017 年 6 月 20 日

星期: 二

工程名称: _____

天气: 多云

气温: 22~31

监
理
工
作
情
况

1. 现场巡视预制舱钢筋绑扎, 测量集水坑面积, 符合要求.
2. 旁站预制舱基础发现底板混凝土浇筑个别区域振捣不密实, 要求重新振捣, 经要求现场负责人已安排密实振捣.

施
工
情
况

承包单位

施工内容及进度

江苏华信

1. 预制舱基础钢筋绑扎 (8人)
2. 预制舱基础底板混凝土浇筑 (8人)

其
它
事
项

无

本日现场监理人员

王天雄

记录人:

王天雄

总监 (总监代表):