

监 理 日 记()

日期: 2017年3月14日

星期: 二

工程名称: _____

天气: 晴
气温: 0-14℃

监 理 工 作 情 况	1. 经建设单位与设计院沟通与外算, 设计院及建设单位同意将丁房屋顶和车棚顶的单晶硅组件变为285W, 满足要求 2. 丁房屋顶安装组件, 要求施工单位保证施工质量 3. 巡视施工单位一铺设桥架上的电缆, 要求施工单位铺设电缆时要整齐有序且固定牢固	
施 工 情 况	承包单位	施工内容及进度
	红 苇 华 能	1. 安装丁房屋顶组件(8人) 2. 一铺设桥架上的10kV电缆和0.4kV电缆(1人)
其 它 事 项	无	
本日现场监理人员	王传辉	
记录人:	王传辉	总监(总监代表):