



监 理 日 记()

日期: 2017 年 3 月 27 日

星期: 一

工程名称: _____

天气: 晴
气温: 8-19℃

监 理 工 作 情 况	1. 巡视丁序屋顶钢筋 G. 混凝土支墩, 要求以主拉为中心施 筑及墩, 并振捣密实, 保证尺寸大小, 位置满足要求且 做好养护工作及资料报审工作。 2. 巡视丁序屋顶光伏电缆扎线工作。 3. 巡视桥架里面低压电缆与桥架绑扎工。	
施 工 情 况	承包单位	施工内容及进度
	江苏 华 能	1. 丁序屋顶钢筋 G. 混凝土支墩 (7人) 2. 丁序屋顶及桥架内电缆绑扎 (7人)
其 它 事 项	无	
本日现场监理人员		
记录人:		总监 (总监代表):