

监 理 日 记()

日期: 2017 年 4 月 20 日

星期: 四

工程名称: _____

天气: 晴

气温: 13-24℃

监
理
工
作
情
况

1. 巡视检查昨天整改过程中*要求进行的返工重新^做4个存在通缝的支墩, 施工单位已按要求进行返工重做。
2. 巡视检查丁房屋顶紧固支架螺丝。
3. 巡视检查丁房屋顶清扫垃圾。

施
工
情
况

承包单位

施工内容及进度

江苏华能

1. 丁房屋顶4个存在通缝的支墩进行返工重做(2人)
2. 丁房屋顶紧固支架螺丝(2人)
3. 清扫丁房屋顶垃圾(3人)

其
它
事
项

无

本日现场监理人员

熊传辉

记录人:

熊传辉

总监(总监代表):