

# 监 理 日 记( )

日期: 2017 年 6 月 22 日

星期: 四

天气: 多云转雨

气温: 22~28℃

工程名称: \_\_\_\_\_

监  
理  
工  
作  
情  
况

1. 巡视 预制桩基础墙板模板安装, 发现个别模板孔洞过大, 已要求更换.

2. 因下雨, 施工暂停.

施  
工  
情  
况

承包单位

施工内容及进度

江苏华能

1. 预制桩基础墙板模板安装 (9人)

其  
它  
事  
项

无

本日现场监理人员

张 王 强

记录人:

张 王 强

总监 (总监代表):