

# 监 理 日 志 ( )

日期: 2017 年 04 月 18 日

星期: 二

工程名称: \_\_\_\_\_

天气: 晴  
气温: 27/14℃

监  
理  
工  
作  
情  
况

到晋阳. 美声查看整改情况, 有新旧螺栓生锈  
及支架切割部位未做防腐处理的, 让其现场以  
已刷防锈漆.

施  
工  
情  
况

施工单位

施 工 内 容 及 进 度

木木马了. 瑞庆因材料未到现场  
施工队休息.  
改雨棚, 屋面补漏. 美声 晋阳整改以.

其  
它  
事  
项

本日现场监理人员

耿光林

记录人:

耿光林

总监理工程师/总监理工程师代表(签字):

耿光林