

监 理 日 志 ()

日期: 2017 年 2 月 23 日
 星期: 四
 工程名称: _____

天气: 多云
 气温: 6-10

监
理
工
作
情
况

晋亿屋面敷设电缆时注意交通安全。
 晋正安装组件时注意横平竖直, 互拧紧螺栓。
 双丽安装桥架要按规范施工。
 弘因整改时, 接地要做副连接零线。

施
工
情
况

施工单位

施 工 内 容 及 进 度

晋亿 30人敷设 3x150mm² 汇流箱至箱变电缆
 晋正 安装组件。
 双丽 安装桥架、敷设光伏电缆
 福聚, 弘因整改、消缺。

其
它
事
项

本日现场监理人员

张光林 何成生

记录人:

张光林

总监理工程师/总监理工程师代表 (签字):

第五版表

17-2-24 18:43
 江苏省住房和城乡建设厅制