

监 理 日 志 ()

日期: 2017 年 2 月 24 日
 星期: 五
 工程名称: _____

天气: 多云
 气温: 7-16

监 理 工 作 情 况	<p>到强来现场巡视, 队施工。 观丽现场巡视, 施工人员进行汇流箱接线。观 场要求施工人员注意接线工艺要求。 升豪现场巡视, 施工人员中进行桥架安装巡查安全。 美声现场巡视, 施工人员中进行桥架盖板固定。 晋亿屋面敷设电缆, 让其注意安全。 晋正现场巡视, 施工人员中进行组件安装, 要求螺孔拧紧。</p>	
施 工 情 况	施 工 单 位	施 工 内 容 及 进 度
		<p>观丽现场从汇流箱接线。 升豪现场8人进行桥架安装。 美声4人进行桥架盖板固定。 晋亿3人敷设3x10mm²电缆。 晋正安装组件, 10人。</p>
其 它 事 项		
本日现场监理人员	<p>再兴林 何成金</p>	
记录人	<p>总监理工程师/总监理工程师代表(签字): 何成金</p>	

第五版表

江苏省住房和城乡建设厅监制

17-2-24 18:43