

监 理 日 志 ()

日期: 2017 年 3 月 19 日
 星期: 日
 工程名称: _____

天气: 风轻中雨
 气温: _____

监 理 工 作 情 况

上午到晋仁、晋正、超能查看施工
 情况整改情况
 晋仁 晋正接电缆时,要求压实.
 整改事项要求加快进行,保质的前提下
 尽快完成.

施 工 情 况

施工单位

施 工 内 容 及 进 度

上午晋仁绑扎电缆及接 3x150mm² 电缆
 晋正接电缆及光伏电缆.
 改的老厂接 MC4 接头
 下午因下雨休息

其 它 事 项

本日现场监理人员

段光林, 何成生

记录人:

段光林

总监理工程师/总监理工程师代表 (签字):

何成生

2017-3-23 13:31