

监 理 日 志 ()

日期: 2016 年 11 月 8 日

星期: 二

工程名称: 清江市经济开发区3.7MW分布式光伏项目

天气: 阵雨
气温: 13~20℃

监 理 工 作 情 况

1、巡视建业项目夹具安装。
巡视过程中发现部分夹具螺栓未放垫片。在现场要求施工人员进行整改。并要求螺栓垫片。
垫片严禁遗漏。

施 工 情 况

施工单位

施 工 内 容 及 进 度

总包工人、施工单位5人

1、建业项目夹具安装完成10%。

其 它 事 项

本日现场监理人员

王强、戚平

记录人: 王强

总监理工程师/总监理工程师代表(签字):