

监 理 日 志 ()

日期: 2016 年 12 月 24 日

星期: 六

工程名称: 宿遷縣將新能通3.28MW分布式光伏项目

天气: 晴
气温: 6-12℃

监
理
工
作
情
况

巡视天义恒项目电缆敷设。
巡视建业项目组件安装
东星项目组件安装。
对建业、天义恒项目组件进行抽检。建业抽检8块组件,合格组件5块。天义恒项目组件抽检7块,1块合格。

施
工
情
况

施工单位

施 工 内 容 及 进 度

苏包2人, 天义恒7人, 建业2人, 东星9人
天义恒项目电缆敷设完成
建业项目逆变器汇流箱安装完成, 组件安装未完成
东星项目组件安装完成40%。

其
它
事
项

本日现场监理人员

杨旭 王超

记录人: 杨旭

总监理工程师/总监理工程师代表(签字):