

## 监 理 日 记 ( )

日期: 2017 年 2 月 25 日

天气: 晴

星期: 六

气温: 6-12°C

工程名称: 诸暨县新能能源3.28MW分布式光伏项目

|                                      |  |                   |
|--------------------------------------|--|-------------------|
| 监<br>理<br>工<br>作<br>情<br>况           | <p>对每个项目箱变基础梁进行检查, 凝固不到位。<br/>个别地方混凝土震捣不到位, 达不到承重要求。<br/>施工单位未回复处理, 已建议甲方延期箱变设备安装。</p> |                   |
| 施<br>工<br>情<br>况                     | 承 包 单 位  | 施 工 内 容 及 进 度     |
| 其<br>它<br>事<br>项                     |  |                   |
| 本<br>日<br>现<br>场<br>监<br>理<br>人<br>员 | 杨 伟, 董 永 霖   |                   |
| 记<br>录<br>人:                         | 杨 伟  | 总 监 ( 总 监 代 表 ) : |