

监 理 日 记()

日期: 2017 年 2 月 28 日

天气: 晴
气温: 8-16°C

星期: 二

工程名称: 高站裕隆新能源3.28MW分布式光伏项目

监
理
工
作
情
况

高站裕隆新能源项目箱变基础梁浇筑。

个别混凝土捣不到位, 现场要求整改至合格。
余施
工
情
况

承包单位

施工内容及进度

木工2人, 钢筋工1人, 瓦工6人, 振捣棒1台。
箱变基础梁浇筑完成。其
它
事
项

本日现场监理人员

杨晓 董东霖

记录人:

杨晓

总监(总监代表):