

监 理 日 记()

日期: 2017 年 3 月 2 日

天气: 晴
气温: 9-16℃

星期: 四

工程名称: 诸暨市新能源3.28MW分布式光伏项目

监 理 工 作 情 况	裕荣项目箱变基础梁未到承重标准, 下发监理通知单	
施 工 情 况	承包单位	施工内容及进度
		裕荣项目箱变设备吊装完成
其 它 事 项		
本日现场监理人员	杨 伟	
记录人:	杨 伟	总监 (总监代表):