

监 理 日 记 ()

工程名称: 2017 年 4 月 21 日

天气: 晴
气温: 4℃ - 15℃

工程地点: 连云港市赣榆区经济开发区

P2: 外墙保温不平整, 现场要求外改。

P3: 主网与设备接地不符合要求, 在改中

P4: 10kV 线路配电箱门未上锁 (开着), 要求立即上锁并关闭

监理单位: 江苏中业工程监理有限公司

建设单位: 江苏中业工程监理有限公司

施工内容及进度

施工内容

P2: 外墙保温, 综合楼房支模, 500mm 墙。

综合楼内抹灰, 电气房砌墙。

P3: 电气房内刷白, 室外焊接

33kV 安装, 抹灰, 内墙抹灰

监理单位: 江苏中业工程监理有限公司

监理单位: 江苏中业工程监理有限公司

王锋、韩 L 等

韩 L 等

总监理工程师: 杨波

江苏省建设厅监制



由 扫描全能王 扫描创建