

监 理 日 记 ()

日期: 2017 年 4 月 1 日

星期: 六

工程名称: 定边县公布井光伏园区升压站建设工程

天气: 晴

气温: 32-10℃

期: 20

期: 15

程名称:

监 理 工 作 情 况	① 上午和下午到 P₂. P₃. 330kV 升压站巡视 发现问题: ① P₂ 区 接地极及电阻柜未预埋穿线管. 要求技术员施工预埋 ② P₂ 区 电气室内二次盘柜室内砌墙有偏差. 现场以整改						
施 工 情 况	<table border="1"> <tr> <th>承包单位</th><th>施 工 内 容 及 进 度</th><th>承包单</th></tr> <tr> <td></td><td> ① P₂ SVG 基础支护. 绑扎. 室外电缆沟浇筑. 室内砌墙. 综合楼内外抹灰. 消防泵房及配电房扎钢筋. 综合楼屋面做防雷接地 ② P₃ 消防泵房及水池绑扎支护. 综合楼及电气房抹围墙开挖. </td><td></td></tr> </table>	承包单位	施 工 内 容 及 进 度	承包单		① P₂ SVG 基础支护. 绑扎. 室外电缆沟浇筑. 室内砌墙. 综合楼内外抹灰. 消防泵房及配电房扎钢筋. 综合楼屋面做防雷接地 ② P₃ 消防泵房及水池绑扎支护. 综合楼及电气房抹围墙开挖.	
承包单位	施 工 内 容 及 进 度	承包单					
	① P₂ SVG 基础支护. 绑扎. 室外电缆沟浇筑. 室内砌墙. 综合楼内外抹灰. 消防泵房及配电房扎钢筋. 综合楼屋面做防雷接地 ② P₃ 消防泵房及水池绑扎支护. 综合楼及电气房抹围墙开挖.						
其 它 事 项	其 它 事 项						
本日现场监理人员	王峰. 韩公岭 记录人: 韩公岭 总监理工程师: 梅波						



由 扫描全能王 扫描创建