

监 理 日 记 ()

日期: 2017 年 4 月 23 日

星期: 一

工程名称: 定边县公共布光光伏园区升压站建设

天气: 12 晴

气温: 30 - 20

监
理
工
作
情
况

巡视发现 P₂ 区 110kV 升压站主变身后侧接地沟内与电气房母线桥套管段无接地扁铁(预留), 现场以要求施工单位完善(共 3 处)

验收 P₂ 综合楼原钢筋模板

施
工
情
况

承包单位

施 工 内 容 及 进 度

P₂: 综合楼屋面保温及外墙保温 屋内抹灰
SVG、电气楼构造柱及圈梁、综合楼房及水池
浇筑, 主变与电气楼(母线桥套管)开槽
和焊接接地扁铁。

P₃: 电气楼外墙批腻子、综合楼内二层批腻子。
围墙砌砖、支模、绑扎

其
它
事
项

外线: G602 井铁塔组装

33kV: 安装电缆沟支架、集录柜(SVG)断路器
排故氢气等、建门卫抹灰、支模。

本日现场监理人员

王峰 韩人明

记录人:

韩人明

总监理工程师:

梅波

江苏省建设厅监制



由 扫描全能王 扫描创建