

# 监 理 日 记 ( )

日期: 2017 年 7 月 28 日

星期: 六

工程名称: 通山县公路局光伏园区升压站建设工程

天气: 晴  
气温: 28-17℃

|                            |                                                                                                                                                                             |
|----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 监<br>理<br>工<br>作<br>情<br>况 | <p>上午和正仪运维袁亮鹏工程师到 P<sub>2</sub>、P<sub>3</sub> 110kV 升压站 SVG 区域检查电抗器基础是否 (预埋铁) 闭合接地网。</p> <p>下午 16:00 时在 330kV 升压站会议室召开监理例会</p> <p>下发监理通知单, 014. 015. 016. 017. 018. 019</p> |
|----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

| 施<br>工<br>情<br>况 | 承 包 单 位 | 施 工 内 容 及 进 度                                                                                                                                 |
|------------------|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                  |         | <p>P<sub>2</sub>: SVG 电缆沟支护模板绑扎钢筋, 电气房内砌墙, 综合楼外墙保温 (抹抗力砂浆), 综合楼拆除模板</p> <p>P<sub>3</sub>: 综合楼屋面找平, 外墙保温, 电气房屋面保温防水,</p> <p>外线: 人工开挖防雷接地沟。</p> |

|                  |                                         |
|------------------|-----------------------------------------|
| 其<br>它<br>事<br>项 | <p>330kV: 安装 110kV 区域、隔离开关套管绝缘子等设备。</p> |
|------------------|-----------------------------------------|

本日现场监理人员 王 锋, 韩仁明

记录人: 韩仁明

总监理工程师: 梅波

江苏省建设厅监制



由 扫描全能王 扫描创建